


PLANTA BAIXA

ESC, H=1:1000




POÇO DE VISITA	DISTÂNCIA ACUMULADA	PV 1.1.2 0,00	PV 1.1.1 28,18	PV 1.1.2 56,33	PV 1.1.3 84,23	PV 1.1.4 119,98	PV 1.1.5 133,46
DISTÂNCIA PARCIAL (m) ENTRE PV'S		28,18	31,15	28,90	31,75	13,48	
COTA DE TAMPA/ COTA DE TERRENO (m)		143,550	143,540	143,480	143,400	143,261	143,394
COTAS COLETOR (m)	MONTANTE (m)	142,350	142,251	142,142	142,041	141,930	141,823
	JUSANTE (m)		142,251	142,142	142,041	141,930	141,883
PROFUNDIDADE (m)		1,20	1,29	1,34	1,36	1,33	1,57
DECLIVIDADE (%)		0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	
SEÇÃO / DIÂMETRO(mm) MATERIAL		DN 400-M.C.-CA-2(BSTC)					

PERFIL - RUA JACINTO DAVID BALDOTTO


ESC. H=1:1000

V=1:10



PLANTA BAIXA

FSC: H=1:1000




POÇO DE VISITA		DISTÂNCIA ACUMULADA	PV 1.211 0,00	PV 1.22 31,75	PV 1.23 63,50	PV 1.24 95,25
DISTÂNCIA PARCIAL (m) ENTRE PVS			31,75	31,75	31,75	
COTA DE TAMPA/ COTA DE TERRENO (m)			143,259	143,008	142,800	142,884
COTAS COLETOR (m)	MONANTE (m)		142,059	141,809	141,550	141,068
	JUSANTE (m)			141,809	141,600	141,423
PROFUNDIDADE (m)			1,20	1,20	1,25	1,83
DECLIVIDADE (%)			0,79	0,66	0,40	
SEÇÃO / DIÂMETRO(mm) MATERIAL			DN 400-M.C.-CA-2(BSTC)			

PERFIL - RUA JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA

FSC: H=1:1000

Y=1:100



POÇO DE VISTA		PV 1,52 0,04	PV 1,57 2,25	PV 1,78 9,04	PV 1,70 9,15	PV 1,50 10,60
DISTÂNCIA PARCIAL ENTRE PV'S (m)		27,25	27,25	27,25	27,25	
COTA DE TAMPA/ COTA DE TERRENO (m)		143,520	143,310	142,886	142,846	142,815
COTAS COLETOR (m)	MONTANTE (m)	142,270	142,060	141,736	141,516	140,941
	JUSANTE (m)	142,060	141,656	141,516	141,244	
PROFUNDIDADE (m)		1,25	1,25	1,33	1,33	1,87
DECLIVIDADE (%)		0,77	1,19	0,51	1,00	
SEÇÃO / DIÂMETRO(mm) MATERIAL		DN 400-M.C.-CA-2(BSTC)				

PERFIL - RUA EDÉZIO MARCOS


ESC: H=1:1000

Y=1:100



PLANTA BAIXA

ESC. H=1:1000



Projeto de Drenagem

Data: Nov./2019 Revisão n°: 01

Prefeitura Municipal de Itarana Descrição: Drenagem e pavimentação do Bairro Cohab

Setor: Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Serviços Urbanos

Obra: Drenagem e pavimentação em blocos intertravados do Bairro Cohab.

Endereço: Cohab, Itarana – ES

Título da Folha: Sub-bacia 1 - Rede de Drenagem; Planta e Perfil - 2/2

Proprietário: Prefeitura Municipal de Itarana C.N.P.J.: 27.104.363/0001-23

Escala: Indicada

ART: 0820190033517

Resp. Téc.: Igor Alves Folador Dominicini CREA: ES-043213/D

Coautoria: Catarina Demoner Diniz CREA: ES-0048118/D

Responsável Técnico:

Prefeito Municipal:

Igor Alves Folador Dominicini
Engenheiro Civil
CREA-ES 043213/D

Prancha:
A1 (841x594mm)

03/06

NOTAS:

- 1.) COTAS EM METROS.
- 2.) CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
- 3.) AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO.
- 4.) QUALQUER DÚVIDA OU ALTERAÇÃO CONSULTAR PREVIAMENTE O SETOR DE PROJETOS NA SECRETARIA DE OBRAS.