
À Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Itarana

Assunto: A presente licitação tem por objeto a aquisição de material permanente, destinados ao atendimento das demandas das diversas Secretarias e órgãos da Prefeitura Municipal de Itarana/ES, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.

ESCLARECIMENTO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO: 001/2026

Prezados,

Em relação ao Pregão Eletrônico, especificamente sobre os itens, venho por meio deste solicitar esclarecimentos a respeito das especificações técnicas exigidas.

Em relação à exigência de **capacidade de refrigeração mínima de 25 litros por hora** para o item *Bebedouro Industrial*, informamos que, após levantamento técnico junto a fabricantes e catálogos disponíveis no mercado nacional, **não existem bebedouros que realizem a refrigeração efetiva de 25 L/h de água**, especialmente em equipamentos com duas torneiras e destinados ao uso escolar.

Ressalta-se que, usualmente, os fabricantes informam a **capacidade do reservatório** (ex.: 20 L, 25 L ou 50 L) ou a **capacidade nominal do sistema**, e não a quantidade real de litros de água refrigerados por hora a uma temperatura padrão, pois esse desempenho varia conforme condições ambientais, temperatura de entrada da água e frequência de uso.

Gentileza informar quantos litros corresponde o equipamento solicitado, visto que essa informação é essencial para correta cotação e atendimento às exigências técnicas.

Diante desses pontos, gostaria de solicitar a revisão das especificações mencionadas, a fim de assegurar a ampla concorrência e evitar a frustração do certame, considerando que as atuais exigências restringem a participação de diversos fornecedores e dificultam a obtenção de propostas competitivas.

Fico à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e aguardo o retorno sobre as possíveis alterações no edital.

Cariacica/ES, 09 de Fevereiro de
2026



TECNOBLU COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA

Rodovia Governador Mário Covas - S/N 01 – GALPÃO 01 PAVIMENTO

01 BLOCO 02 BOX 06 - Bairro: PADRE MATHIAS

CARIACICA/ES

CEP: 29.157-100

Fone/Fax: (47)3041-3006

CNPJ: 21.613.975/0001-65

Ins. Municipal: 4756111

Ins. Estadual: 083.351.02-7

E-mail: comercialtecnoforte@gmail.com



TECNOBLU COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA

Rodovia Governador Mário Covas - S/N 01 – GALPÃO 01 PAVIMENTO

01 BLOCO 02 BOX 06 - Bairro: PADRE MATHIAS

CARIACICA/ES

CEP: 29.157-100

Fone/Fax: (47)3041-3006

CNPJ: 21.613.975/0001-65

Ins. Municipal: 4756111

Ins. Estadual: 083.351.02-7

E-mail: comercialtecnoforte@gmail.com
